

Untersuchung auf Nitrat

Chemisches und biologisches Labor
Dr. Robert Feierabend, Überlingen

Entnahme vom 01.12.2022

VB	Entnahmestelle		mg/l
VB 1	Neuer TB Jettkofen	Rohwasser	36,0
VB 2	TB Spitzbreite	Rohwasser	44,4
VB 3	TB Zoznegg	Rohwasser	53,0
VB 4	Alter TB Jettkofen	Rohwasser	38,4
VB 5	Quelle Fohrenstock	Rohwasser	15,5
VB 5	TB Weithart	Rohwasser	26,1

VB = Versorgungsbereich

TB = Tiefbrunnen

Die ausführlichen Daten des Trinkwassers mit den
Versorgungsbereichen, Hochbehältern sowie Brunnen oder Quellen
finden sie auf unserer Homepage
www.ostrach.de/Bürgerservice/Versorgung